

Département Santé-Environnement

Courriel : ARS-DD77-SE-EAU@ars.sante.fr

Téléphone : 01 78 48 23 38

Fax : 01 78 48 22 56

CDC PAYS DE L'OURCQ

Pôle de services

2 avenue Louis Delahaye

77440 OCQUERRE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

CDC PAYS-DE-L'OURCQ

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 25/02/2026 à 08h50 pour l'ARS et par KOYAOTTO GERARD

Nom et type d'installation : RESERVOIR MARY-SUR-MARNE (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau : EAU TRAITEE

Nom et localisation du point de surveillance : RESERVOIR MARY-SUR-MARNE - MARY-SUR-MARNE (SORTIE DE STATION)

Code point de surveillance : 000005360

Code installation : 001997

Type d'analyse : PEST

Code Sise analyse : 00259264

Référence laboratoire : LSE2602-29972

Numéro de prélèvement : 07700259494

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 07700259494)

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité pour les paramètres chloridazone desphényl et chloridazone méthyl desphényl sans dépassement des seuils sanitaires. Eau d'alimentation présentant un dépassement de la valeur indicative pour le paramètre chlorothalonil R471811 (métabolite non pertinent). En l'état actuel des connaissances scientifiques, aucune restriction d'usage n'est nécessaire, l'eau peut donc être consommée. Un suivi renforcé est mis en place pour surveiller l'évolution de la situation. La personne responsable de la distribution de l'eau doit engager un programme d'actions visant à réduire les teneurs du(des) paramètre(s) concerné(s). Les autres paramètres recherchés dans le cadre du contrôle sanitaire sont conformes aux exigences du code de la santé publique.

lundi 23 mars 2026

Pour le Directeur Général et par délégation
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Clarisse MONFORT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

| | Résultats | Unité | Limites de qualité | | Références de qualité | | Valeurs indicatives | Valeurs de vigilance |
|----------------------------|-----------|----------|--------------------|------|-----------------------|------|---------------------|----------------------|
| | | | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Maxi | Maxi |
| Mesures de terrain | | | | | | | | |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | | | | | | | | |
| Température de l'eau | 11,7 | °C | | | | 25 | | |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | | | | | | | | |
| pH | 7,6 | unité pH | | | 6,5 | 9,0 | | |

| | Résultats | Unité | Limites de qualité | | Références de qualité | | Valeurs indicatives | Valeurs de vigilance |
|--|-----------|-------|--------------------|------|-----------------------|------|---------------------|----------------------|
| | | | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Maxi | Maxi |
| Analyse laboratoire | | | | | | | | |
| DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES | | | | | | | | |
| benzotriazole | <0,020 | µg/L | | | | | | |
| Diphenylurée | <0,005 | µg/L | | | | | | |
| N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-(4-pyridinyl)urea | <0,020 | µg/L | | | | | | |
| PCB, DIOXINES, FURANES | | | | | | | | |
| PCB 118 | <0,01000 | µg/L | | | | | | |
| PCB 138 | <0,00500 | µg/L | | | | | | |
| PCB 149 | <0,00500 | µg/L | | | | | | |
| PCB 153 | <0,00500 | µg/L | | | | | | |
| PCB 170 | <0,00500 | µg/L | | | | | | |
| PCB 180 | <0,00500 | µg/L | | | | | | |
| PESTICIDES DIVERS | | | | | | | | |
| Total des pesticides analysés | 0,473 | µg/L | | 0,5 | | | | |
| 2,4-D-isopropyl ester | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Acétamiprid | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Acibenzolar s méthyl | <0,020 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Acifluorfen | <0,020 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Aclonifen | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Anthraquinone (pesticide) | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Bénalaxyl | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Benfluraline | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Benoxacor | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Bentazone | <0,020 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Bixafen | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Bromacil | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Bromadiolone | <0,050 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Bromopropylate | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Bupirimate | <0,010 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Buprofézine | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Butraline | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Carfentrazone éthyle | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Chlorantraniliprole | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Chlorbromuron | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Chlorfenson | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Chloridazone | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Chlormequat | <0,050 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Chloroneb | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Chlorothalonil | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Chlorthal-diméthyl | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Clethodime | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Clomazone | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Clothianidine | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Coumafène | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Coumatétralyl | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|------|-----|--|--|--|--|
| Cycloxydime | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Cyprodinil | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Cyprosulfamide | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Dalapon 85 | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Dichlobénil | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Difenacoum | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Difethialone | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Diflufénicanil | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Diméfuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Diméthomorphe | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Diquat | <0,050 | µg/L | 0,1 | | | | |
| EPN | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Ethofumésate | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fénamidone | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fenfuran | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fenpropidin | <0,030 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fenpropimorphe | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fipronil | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Flamprop-méthyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Flonicamide | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Flumioxazine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fluquinconazole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fluridone | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Flurochloridone | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fluroxypir | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fluroxypir-meptyl | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Flurprimidol | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Flurtamone | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Flutolanil | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fluxapyroxad | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fosetyl-aluminium | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Glyphosate | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Hexythiazox | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Imazalile | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Imazamox | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Imazapyr | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Imidaclopride | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Isoxaflutole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Lenacile | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| MCPPP-methyl ester | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Mecoprop-n/iso-butyl ester (mélange) | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Mépanipyrim | <0,010 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Mepiquat | <0,050 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Métalaxyle | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Métaldéhyde | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Métosulam | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Metrafenone | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Nitroféne | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Norflurazon | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Nuarimol | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Ofurace | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Oxadiargyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Oxadixyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Oxyfluorféne | <0,010 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Paraquat | <0,050 | µg/L | 0,1 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|--------|------|-----|--|--|--|--|
| Pencycuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pendiméthaline | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Prochloraze | <0,010 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Procymidone | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Profoxydim | <0,02 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pymétrozine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pyraflufen éthyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pyrazoxyfen | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pyridabène | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pyrifénox | <0,010 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pyriméthanil | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Roténone | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Sethoxydim | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Spirotetramat | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Spiroxamine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Tébufénozide | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Tecnazene | <0,010 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Teflubenzuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Terbacile | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Tétraconazole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Tetradifon | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Tetrasul | <0,010 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Thiabendazole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Thiaclopride | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Thiamethoxam | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Tricyclazole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Triflumuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Trifluraline | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Triforine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Imazaquine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Glufosinate | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Captane | <0,100 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pinoxaden | <0,030 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Quinmerac | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|------|-----|--|--|--|--|
| Acétochlore | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Alachlore | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Beflubutamide | <0,010 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Boscalid | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Carboxine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Cyazofamide | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Cyflufenamide | <0,010 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Cymoxanil | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Dichlormide | <0,010 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Diméthénamide | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Dimethenamide-p | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fenhexamid | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Flamprop-isopropyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fluopicolide | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fluopyram | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Furalaxyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Isoxaben | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Mandipropamide | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Mefenacet | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Méfluidide | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|------|-----|--|--|--|--|
| Mépronil | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Métazachlore | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Métolachlore | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Napropamide | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Oryzalin | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Penoxsulam | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pethoxamide | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pretilachlore | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Propachlore | <0,010 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Propyzamide | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pyroxsulame | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| S-Métolachlore | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Tébutam | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Valifenalate | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Zoxamide | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|-----|--|--|--|--|
| 2,4,5-T | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| 2,4-D | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| 2,4-DB | <0,050 | µg/L | 0,1 | | | | |
| 2,4-MCPA | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| 2,4-MCPB | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Clodinafop-propargyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Cyhalofop butyl | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Dichlorprop | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Dichlorprop-P | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fénoprop | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fénoxaprop | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fénoxaprop-éthyl | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fluazifop butyl | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Haloxyfop | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Haloxyfop éthoxyéthyl | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Haloxyfop-méthyl (R) | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Mécoprop | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Propaquizafop | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Quizalofop | <0,050 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Quizalofop éthyle | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Tricopyr | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |

PESTICIDES CARBAMATES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|------|-----|--|--|--|--|
| Aldicarbe | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Allyxycarbe | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Aminocarbe | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Bendiocarbe | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Benthiavaliocarbe-isopropyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Bufencarbe | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Butilate | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Carbaryl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Carbendazime | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Carbétamide | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Carbofuran | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Chlorbufame | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Chlorprophame | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Cycloate | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Diallate | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Diethofencarbe | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Dimépipérate | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|------|-----|--|--|--|--|
| Dimétilan | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Dioxacarbe | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| EPTC | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Ethiophencarbe | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fenobucarbe | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fenothiocarbe | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fenoxycarbe | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Indoxacarbe | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Iodocarb | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Iprovalicarb | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Isoprocarb | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Karbutilate | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Méthiocarb | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Méthomyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Metolcarb | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Mexacarbate | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Molinate | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Oxamyl | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Phenmédiophame | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Promécarbe | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Propamocarbe | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Prophame | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Propoxur | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Prosulfocarbe | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Proximphan | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pyributicarb | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pyrimicarbe | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Terbucarb | <0,050 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Thiobencarde | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Thiodicarbe | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Tiocarbazil | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Triallate | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Trimethacarbe | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|-----|--|--|--|--|
| Bromoxynil octanoate | <0,010 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Dicamba | <0,050 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Dinitrocrésol | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Dinoseb | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Dinoterbe | <0,030 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fénarimol | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Imazaméthabenz | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| loxynil-méthyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pentachlorophénol | <0,030 | µg/L | 0,1 | | | | |

PESTICIDES ORGANOCHLORES

| | | | | | | | |
|------------------|--------|------|-----|--|--|--|--|
| Aldrine | <0,005 | µg/L | 0,0 | | | | |
| Chlordane alpha | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Chlordane bêta | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Dimétachlore | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Endosulfan alpha | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Endosulfan bêta | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Endrine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fenizon | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| HCH alpha | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| HCH bêta | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| HCH delta | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|----------|------|-----|--|--|--|
| HCH epsilon | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| HCH gamma (lindane) | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Hexachlorobenzène | <0,00500 | µg/L | 0,1 | | | |
| Isodrine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Méthoxychlore | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Mirex | <0,010 | µg/L | 0,1 | | | |
| Oxadiazon | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Quintozène | <0,010 | µg/L | 0,1 | | | |

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|------|-----|--|--|--|
| Acéphate | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Amidithion | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Amiprofos-methyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Anilophos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Azaméthipos | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | |
| Azinphos éthyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Azinphos méthyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Bensulide | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Bromophos éthyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Bromophos méthyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Butamifos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Cadusafos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Carbophénotion | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Chlorfenvinphos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Chlorméphos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Chlorpyriphos éthyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Chlorpyriphos méthyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Chlorthiophos | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | |
| Coumaphos | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | |
| Crotoxyphos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Crufomate | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Cyanofenphos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Demeton S méthyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Deméton S méthyl sulfoné | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Diazinon | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Dichlofenthion | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Dichlorvos | <0,00500 | µg/L | 0,1 | | | |
| Dicrotophos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Diméthoate | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Diméthylvinphos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Disyston | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Edifenphos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Ethion | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | |
| Ethoprophos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Etrimfos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Famphur | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Fenchlorphos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Fenitrothion | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Fenthion | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Fonofos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Fosetyl | <0,0185 | µg/L | 0,1 | | | |
| Fosthiazate | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Hepténophos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Iodofenphos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Iprobenfos (IBP) | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |
| Isazophos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-----|--|--|--|--|
| Isofenfos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Isoxathion | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Malathion | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Mephosfolan | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Merphos | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Méthacrifos | <0,010 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Méthamidophos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Méthidathion | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Mévinphos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Monocrotophos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Naled | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Ométhoate | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Oxydéméton méthyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Parathion éthyl | <0,010 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Parathion méthyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Phénomiphos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Phentoate | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Phorate | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Phosalone | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Phosphamidon | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Piperophos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Profénofos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Propaphos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Propargite | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Propétamphos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pyraclafos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pyrazophos | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pyridaphenthion | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pyrimiphos éthyl | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pyrimiphos méthyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Quinalphos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Sulfotepp | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Sulprofos | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Tebupirimfos | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Terbuphos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Tétrachlorvinphos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Thiométon | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Tolclofos-méthyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Triazophos | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Vamidothion | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Phosmet | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|------|-----|--|--|--|--|
| Acrinathrine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Bifenthrine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Cyfluthrine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Cyperméthrine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Deltaméthrine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Esfenvalérate | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fenpropathrine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Lambda Cyhalothrine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Perméthrine | <0,010 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Piperonil butoxide | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Tefluthrine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |

PESTICIDES STROBILURINES

| | | | | | | | |
|---------------|--------|------|-----|--|--|--|--|
| Azoxystrobine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
|---------------|--------|------|-----|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|------|-----|--|--|--|--|
| Dimoxystrobine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fluoxastrobine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Kresoxim-méthyle | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Picoxystrobine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Trifloxystrobine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | | | | | | | |
| Amidosulfuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Azimsulfuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Bensulfuron-methyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Cinosulfuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Ethametsulfuron-methyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Ethoxysulfuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Flazasulfuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Flupyrsulfuron-méthyle | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Foramsulfuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Halosulfuron-methyl | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Mésosulfuron-méthyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Metsulfuron méthyl | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Nicosulfuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Oxasulfuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Prosulfuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Pyrazosulfuron éthyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Rimsulfuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Sulfosulfuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Thifensulfuron méthyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Tribenuron-méthyle | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Tritosulfuron | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| PESTICIDES TRIAZINES | | | | | | | |
| Améthryne | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Atraton | <0,010 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Atrazine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Cyanazine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Cyromazine | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Desmétryne | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Dimethametryn | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Flufenacet | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Hexazinone | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Métamitrone | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Métribuzine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Prométhrine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Prométon | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Propazine | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Sébutylazine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Secbuméton | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Simazine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Simétryne | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Terbuméton | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Terbutylazin | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Terbutryne | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Thidiazuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Triazoxide | <0,050 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Trietazine | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| PESTICIDES TRIAZOLES | | | | | | | |
| Aminotriazole | <0,050 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Bitertanol | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|-----|--|--|--|--|
| Bromuconazole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Cyproconazol | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Difénoconazole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Diniconazole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Epoxyconazole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fenbuconazole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fenchlorazole ethyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Florasulam | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fludioxonil | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Flusilazol | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Flutriafol | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Furilazole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Hexaconazole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Imibenconazole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Ipconazole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Metconazol | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Myclobutanil | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Penconazole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Propiconazole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Tébuconazole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Thiencarbazone-methyl | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Triadiméfon | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Triadimenol | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Triazamate | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Triticonazole | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Uniconazole | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Prothioconazole | <0,050 | µg/L | 0,1 | | | | |

PESTICIDES TRICETONES

| | | | | | | | |
|-------------|--------|------|-----|--|--|--|--|
| Mésotrione | <0,050 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Sulcotrione | <0,050 | µg/L | 0,1 | | | | |

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|-----|--|--|--|--|
| Buturon | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Chloroxuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Chlorsulfuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Chlortoluron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Cycluron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Daimuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Difénoxuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Diflubenzuron | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Diuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Ethidimuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Fénuron | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Forchlorfenuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Isoproturon | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Linuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Métabenzthiazuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Métobromuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Métoxuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Monolinuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Monuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Néburon | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Siduron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Sulfomethuron-methyl | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Thébutiuron | <0,005 | µg/L | 0,1 | | | | |
| Thiazfluron | <0,020 | µg/L | 0,1 | | | | |

| MÉTABOLITES PERTINENTS | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--|------------|--|--|--|
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,020 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Atrazine-déisopropyl | <0,020 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,020 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Atrazine déséthyl | 0,025 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | 0,048 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Hydroxyterbutylazine | <0,020 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Simazine hydroxy | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Terbuméton-déséthyl | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Terbutylazin déséthyl | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Chloridazone méthyl desphényl | 0,149 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Chloridazone desphényl | 0,183 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Flufenacet ESA | <0,010 | µg/L | | 0,1 | | | |
| N,N-Dimethylsulfamide | <0,100 | µg/L | | 0,1 | | | |
| OXA alachlore | <0,020 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Chlorothalonil R417888 | 0,068 | µg/L | | 0,1 | | | |
| MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE | | | | | | | |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| 2,6-Diethylaniline | <0,010 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Aldicarbe sulfoné | <0,020 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Aldicarbe sulfoxyde | <0,020 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Chlorimuron-ethyl | <0,020 | µg/L | | 0,1 | | | |
| DDD-2,4' | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| DDE-4,4' | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Desméthylisoproturon | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Desmethylnorflurazon | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Desmethyl-pirimicarb | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Diclofop méthyl | <0,050 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Endosulfan sulfate | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Ethiofencarb sulfone | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Ethiofencarb sulfoxyde | <0,020 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Fipronil désulfinyl | <0,010 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Fipronil sulfone | <0,010 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Fluazifop | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Heptachlore époxyde | <0,01000 | µg/L | | 0,0 | | | |
| Heptachlore époxyde cis | <0,005 | µg/L | | 0,0 | | | |
| Heptachlore époxyde trans | <0,005 | µg/L | | 0,0 | | | |
| Hydroxycarbofuran-3 | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Imazaméthabenz-méthyl | <0,010 | µg/L | | 0,1 | | | |
| loxynil | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| loxynil octanoate | <0,010 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Malaoxon | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Oxychlordane | <0,010 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Paraoxon | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Paraoxon méthyl | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Pirimicarb formamido desméthyl | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Propazine 2-hydroxy | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Pyridafol | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Sebutylazine 2-hydroxy | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Sebutylazine déséthyl | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Terbutylazin déséthyl-2-hydroxy | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |
| Thiofanox sulfone | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--|-----|--|--|------------|--|
| Thiofanox sulfoxyde | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Trietazine 2-hydroxy | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Trietazine desethyl | <0,005 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Diméthachlore OXA | <0,010 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| Flufénacet OXA | <0,010 | µg/L | | 0,1 | | | | |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | | | | | | | | |
| AMPA | <0,020 | µg/L | | | | | 0,9 | |
| CGA 369873 | 0,059 | µg/L | | | | | 0,9 | |
| ESA metolachlore | 0,038 | µg/L | | | | | 0,9 | |
| Metolachlor NOA 413173 | <0,050 | µg/L | | | | | 0,9 | |
| OXA metolachlore | <0,020 | µg/L | | | | | 0,9 | |
| ESA metazachlore | 0,052 | µg/L | | | | | 0,9 | |
| OXA metazachlore | 0,025 | µg/L | | | | | 0,9 | |
| CGA 354742 | <0,020 | µg/L | | | | | 0,9 | |
| Chlorothalonil R471811 | 1,064 | µg/L | | | | | 0,9 | |